

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 264
Кировского района Санкт-Петербурга

И.В. Шведова

2023 г.



**Перечень
мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов
и других маломобильных групп населения здания ГБОУ средней школы № 264
Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: ул. Морской
Пехоты, д.8, корп.3, литер А., выполнение которых является невозможным
(нецелесообразным)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование включения в перечень	СП 59.13330. 2020
1	2	4	
1	Пути движения внутри зданий		
1.1	Обустроить внутреннюю лестницу, доступную для МГН, с шириной лестничного марша не менее 1,35 м. Ширина ступеней должна составлять 0,28-0,35 м, высота ступеней - 0,13-0,17 м.	Ширина марша составляет 1,30 м, увеличение невозможно.	п.6.2.1
1.2	Предусмотреть при перепаде высот пола в здании устройство подъемного устройства.	Установка стационарной подъемной платформы на лестнице, предназначенной для эвакуации людей, невозможна.	п.6.2.9
2	Санитарно- гигиенические помещения		
2.1	Оборудовать в уборной не менее одной кабины шириной не менее 1,65 м и глубиной - не менее 1,8 м, с шириной двери не менее 0,9 м. В кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски. В кабине обеспечить свободное пространство диаметром	Максимально возможная ширина кабины (при условии демонтажа 1 унитаза) составит до 1,24 м, глубина - до 1,17 м, пространство рядом с кабиной - до 0,7 м. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м обеспечить невозможно.	п.6.3.2

	1,4 м для разворота кресла-коляски.		
2.2	Применять унитазы, имеющие опору для спины. Применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	Стандартная кабина в школьном туалете не позволяет расположить ручное кнопочное управление сливом воды на боковой стене (или применить автоматический слив воды). Установка опоры для спины возможна только при использовании унитаза с инсталляцией.	